

CONSORZIATA



ACQUE DI CASALOTTO S.p.A.

Capitale Sociale i.v. € 397.400,90
C.F. e P.iva e Registro Società Catania 00131630873 – R.E.A. 2369

Laboratorio analisi – via G. Marconi, 10/A Riposto (CT)

Spett.
Mediale S.r.l.
Via Ruilio, 18/20
95126 Catania

Oggetto: controllo qualità acqua potabile (verifica).

Come previsto dal piano di Autocontrollo, trasmetto i risultati del controllo analitico, eseguito su campione di **acqua uscita serbatoio Costa degli Archi** prelevato in data 14/09/2017. L'analisi è stata effettuata dal laboratorio accreditato n. 0898 (rapporto di prova n. 5672/17 del NCM Catania).

Prova	Metodo analitico	Valore determinato	Limite
Arsenico	EPA 3015A:2007+EPA 6020B:2014	< 1 microgr./L	Max 10 microgr./L
Cadmio	EPA 3015A:2007+EPA 6020B:2014	< 0,5 microgr./L	Max 5 microgr./L
Cromo	EPA 3015A:2007+EPA 6020B:2014	< 5 microgr./L	Max 50 microgr./L
Mercurio	EPA 3015A:2007+EPA 6020B:2014	< 0,1 microgr./L	Max 1 microgr./L
Piombo	EPA 3015A:2007+EPA 6020B:2014	< 1 microgr./L	Max 10 microgr./L
Antiparassitari Totale	EPA 3510C:1996+EPA 8270D:2014+LC-MS/MS	< 0,05 microgr./L	Max 0,5 microgr./L
Triometani Totale	EPA 5021A:2014+EPA 8021B:2014	2,0 microgr./L	Max 30 microgr./L

Riposto, 02/10/2017

DATA ARRIVO	11/10/2017
REGISTRATO	S.H.
N. PROT.	2205
COPIA	OK



Dott. Luigi Lucchesi